

关于《欧拓（重庆）防音 0.75MWp 分布式光伏发电项目》 竞争性谈判采购文件的澄清

现对《欧拓（重庆）防音 0.75MWp 分布式光伏发电项目》竞争性谈判采购文件澄清如下：

1、前附表第 7 条“报价人资质等”资质要求

1. 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2. 投标人为依法设立的法人或其他组织，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3. 投标人必须至少满足以下 A 或 B 其中之一要求，未满足另一要求的则必须进行相应的分包（相应的分包商必须满足投标人未能满足的要求需经招标人同意，中标后投标人必须提供与分包商签订的分包协议原件，并提供分包商能满足分包要求的相关资质证明复印件）：

A：设计资质：应具备工程设计综合甲级资质，或工程设计电力行业乙级（含）以上资质，或工程设计电力行业新能源发电专业乙级资质。

B：施工资质：应具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质或机电工程施工总承包三级（含）以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效期内安全生产许可证和电力监管机构颁发的承装、承修、承试四级及以上电力设施许可证资质。

[需提供符合上述要求的投标人资质证书复印件、分包协议原件（如需）、分包商资质证书复印件（如需）。]

注：投标人不能为其他投标人的分包商，同一单位不能同时为其他投标人的分包商。

2、 关于欧拓（重庆）厂房屋顶锈蚀

欧拓（重庆）厂房屋顶现存在锈蚀情况，厂房产权方为重庆铝产业开发投资集团有限公司。该司就厂房的结构主体加固和彩钢瓦屋顶更换问题已处于施工设计阶段，将于 10 月底完成厂房主体加固和彩钢瓦的更换工作。

3、 关于欧拓（重庆）厂房屋顶排气设施腐蚀

欧拓（重庆）厂房排气设施所排出介质为生产设备降温的热空气，温度约为 70 摄氏度。厂房屋顶彩钢瓦更换的材质为 0.9mm 的铝镁锰板，较普通彩钢瓦具有更优的耐腐蚀性。给水系统的重量在厂房加固的设计中已综合考虑。

重庆天泰能源集团有限公司

2022 年 9 月 29 日